ご存知でしたか。LPガスでは、ご家庭と同じようにさまざまな保安サービスを行っています。

●LPガス容器からガスメーターの出口までは供給設備と呼ばれ、LPガス販売店が責任を持って点検と維持管理を行います。
●ガスメーターの出口からガス器具までは消費設備と呼ばれ、法律上の管理責任は業務用消費者の皆さまにあります。日常の点検・維持管理は普段LPガスを使っている皆さまで行ってください。

LPガスの保安業務

LPガスを安全にお使いいただくために、法律に基づき定期的に周知や消費者宅の点検・調査の保安業務を行いますが、認定を受けた保安機関に販売店が委託している場合があります。保安機関が訪ねた時はご協力をお願いいたします。

周　知
業務用厨房の使用上の注意点や事故を起さないための情報などを定期的に文書でお知らせします。
年1回（または2年に1回）行います。

緊急時連絡と緊急時対応
業務用厨房でのガス漏れなどの時、すみやかに対応します。

緊急時は30分以内に無料対応
緊急時の連絡先は夜間・休日も対応

供給開始時点検・調査
業務用厨房のガス器具も含めたLPガス設備全体の点検・調査を行います。
供給開始時に行います。

容器交換時等供給設備点検
容器の転倒防止の確認など、バルク・容器周りの点検を行います。
容器の交換時に（または月1回以上）行います。

定期供給設備点検
ガス漏れの有無など、調整器からガスメーターの供給設備の点検を行います。
4年以内に1回行います。

定期消費設備調査
業務用厨房のガス器具、給排気、ホース、配管などの消費設備の調査を行います。
4年以内に1回行います。

◎「保安業務」は無料で行います。「消費設備」の修理や改善が必要な時は有料となります。

ガス器具・換気扇等の点検・修理の連絡先（記入欄）

※点検・修理の連絡先は、あらかじめ取扱説明書や器具メーカーのホームページ等で確認してください。

品名・器具名	メーカー名	設置年月	点検・修理の連絡先
①			☎
②			☎
③			☎
④			☎
⑤			☎
⑥			☎
⑦			☎
⑧			☎

LPガス緊急時の連絡先	LPガス販売店名
連絡先: 電　話: 緊急時の連絡先は24時間無料で対応しています。	

外国語版（英語・ポルトガル語・中国語・韓国語・スペイン語）もホームページでご覧いただけます。
LPガス安全委員会ホームページでも詳しい情報をご覧いただけます。http://www.lpg.or.jp/

LPガス安全委員会
2014.3

安全・安心にお使いいただくために

LPガスをご使用の皆さまへ ―― 業務用厨房事故について

ご注意

ここ数年、業務用厨房事故が増加の傾向にあります。業務用厨房での事故発生は従業員だけでなく第三者（お客さま）にも被害を与える可能性が高く、徹底した保安意識の向上が求められています。

《ガス漏えい・ガス爆発》
未点火、誤開放、立ち消えによるもので、とくに業務用厨房機器には一般家庭用とは異なり、立ち消え安全装置が付いてないものが多く注意が必要です。

《CO中毒》
給排気不良（換気扇を回さない、給気口をふさぐ、窓を開けないなど）により有毒なCO（一酸化炭素）が発生し事故となっています。業務用では燃焼量が大きくかつ長時間使用するため、使用時の換気確認が必要です。

ガス臭いと感じたら、その時の対応は！

火気は絶対使用しないでください。
危険
●着火源となる裸火、換気扇、電気などのスイッチにも絶対手を触れないでください。
●電気のスイッチは切る時にも火花がでます。切ることもしないでください。

火気厳禁



戸や窓を大きくあけてガスを外に追い出して。
●LPガスは空気より重いため、低いところに溜まったガスにもご注意ください。

すべての器具栓、ガスの元栓を閉めて。
●ガスメーターバルブか容器バルブは必ず閉めてください。

◎ガスメーターバルブの位置がわからない時は、あらかじめLPガス販売店に確認してください。

ガス漏れの状況をすぐに連絡してください。

「緊急時の連絡先」への連絡手順
●お店の名前
●ご住所
●その場の状況
●営業中・お客さまの有無
「緊急時の連絡先」の指示に従ってください。

◎避難するよう指示があったら、お客さまの避難誘導をしてください。

◎緊急時の連絡先は、あらかじめLPガス販売店に確認してください。（緊急時の連絡先は、24時間無料で対応しています。）

LPガス安全委員会／経済産業省

日々、皆さまに行っていただきたい「✓安全チェックのポイント」！

安全装置の付いてないもの、燃焼が見えにくいものはとくにご注意ください。

⚠CO中毒について！
燃焼器具は空気（酸素）が不足したままで使用していると不完全燃焼を起こし、CO（一酸化炭素）が発生します。COは毒性がとても強く少し吸い込んだだけでも頭痛・吐き気などかし、気がついた時には動けず死にいたる危険性があります。業務用換気警報器（CO警報器）の設置をおすすめします。

✓換気の確認
- 換気扇を回さないことによるCO（一酸化炭素）中毒
- 仕込み中や開店時に換気扇が回っているかを必ず確認！
- 節電時においてもガス機器を使用の際は十分換気を！

✓給排気口の確認
- 業務用ガス器具は、正しく燃焼するために多量の空気を必要とします。
- 給気口が荷物でふさがってないか確認！

✓点火の確認 ✓点火の繰り返し・再点火 ✓立ち消え ✓器具栓の閉め忘れ
- 点火を確認しない事故が発生しています。必ず目で確認！
- 使用後も器具栓がしっかりと閉まっているか確認！

✓ゴムホース（ゴム管）は
- 焼けこげやひび割れができていないか！
- 清掃や点検などを行った後にガスの元栓、器具栓の赤い線まで差し込まれてるか！
- ホースバンドでしっかり止まっているか！

- 点火操作を繰り返して、器具に溜まったガスに引火する事故が発生しています。再点火する時は、とくに注意してください。
- 煮こぼれ・風で火が消えることがあります。その場を離れず、目で確認してください。
- 燃焼器具が老朽化したり、故障したりしていないか注意してください。

燃焼が見えにくいものは、とくに注意してください。

✓使っていないガスの元栓は
- つまみは「閉」になっているか！
  ※つまみを間違ってあけてしまわないようガス栓カバーをつけておきましょう。
- ガスの元栓のゴムキャップがついているか！

✓業務用換気警報器（CO警報器）は ✓ガス警報器は
- 清掃などで取り外した時は、電源を必ず元通りにしてください。（コンセントが抜けていないか）
- 電池式の場合は、電池が切れていないか確認してください。
- 警報器の交換期限を確認してください。

✓ガス使用時の引き継ぎ
- ガス使用中に交代する時は、あとの方に状況を伝え引き継ぎを行ってください。

はい！
トロ火になっているから注意してよ!!

お店を出る時は ✓ガスの元栓が閉まっているか指差し確認をお願いします。
またガス器具も清掃後は元通りに（器具栓・ガスの元栓を閉める）。

ガスが突然止まったら（ガスを再開するときの安全確認）

- ✓ガス漏れやガス臭いときは、ガスを使用せず、LPガス販売店か緊急時の連絡先に連絡してください。
- ✓ガス器具が損傷していたときには、ガスを使用せず器具メーカーに修理を依頼してください。
- ✓ガスがしゃ断された場合は、ガスメーターの表示を確認し復帰を行ってください。

※「圧力が低下した時」や「大量漏えい」のしゃ断表示の場合は、LPガス販売店か緊急時の連絡先に連絡してください。

ガスメーター（マイコンメーターSやSB）の機能と表示

■ガスしゃ断の機能
- 長い時間ガスを使用したときやガス器具の消し忘れのとき、自動的にガスをしゃ断します。（マイコンメーターSのみ）
- ガスを使用中に強い地震（震度5相当以上）が起きたとき、自動的にガスをしゃ断します。ガスを使用していないときは、ガスをしゃ断しない機能になっています。
- 配管の折損やゴム管がはずれたときなど、大量のガスが流れたとき、自動的にガスをしゃ断します。

■ガスしゃ断時の表示
- ガスの流れや圧力などに異常があると、自動的にガスをしゃ断し、原因が表示されます。

長時間の使用又は消し忘れた時	地震が発生した時など	ガスの圧力が低下した時	ゴム管がはずれた時など
Ⓐ○Ⓒ ガス止	○ⒷⒸ ガス止	○ⒷⒸ ガス止P	○○Ⓒ ガス止



※ガス警報器とガスメーターが連動している場合、警報が鳴ったときも地震しゃ断と同じ表示になります。

ガスメーターの復帰方法

■次の手順で復帰操作を行ってください。

1

- 器具栓をすべて閉めてください。
- 使っていないガスの元栓が閉っていることを確認してください。

2

- 左側の復帰ボタンを押してください。
- 「ガス止」の文字が消えます。

3

- 液晶の文字とランプが点滅します。
- 1分間お待ちください。

※ランプが復帰ボタン部にあるものもあります。

4


- 液晶の文字とランプが消えます。
- 復帰完了です。
- ガスは使えます。

※復帰操作をしても復帰しない場合（再び「ガス止」表示が出る）は、復帰操作を繰り返さずLPガス販売店の点検を受けてください。

地震・火災・災害が起きたら

- 避難するときやガスの臭いがするときは、ガスの使用をやめて、器具栓、ガスの元栓、ガスメーターバルブおよび容器バルブをすべて閉めてください。

ガス漏れや避難するとき



※家屋等に被害が発生した地域では、ガス漏れや容器の点検を順次行いますので、点検の際にはご協力をお願い申し上げます。

✓こんなときはすぐに連絡を！

- 器具メーカーかLPガス販売店に、すぐ点検を依頼してください。
- 点検・調査は無料で行いますが、修理や改善が必要なときは有料となります。

炎	炎が安定しない	炎が黄色い	炎が赤い
操作	使用中に消火した	爆発的に着火する	火移りしにくい
	点火しにくい	点火しない	
器具	異常音をたてて燃える	ガスの臭いがする	
	運転中に排気ガスの臭いがする		